Территориальный отдел
Управления
Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека
в Республике Калмыкия
по Ики-Бурульскому району и г. Элиста
358000, г. Элиста, ул. М. Горького, 9
тел. 2-57-18

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека об устранении выявленных нарушений

№ 10 /07 **от 10.02.14г.**

При обследовании объекта, рассмотрении представленных документов:

В результате проведенной плановой проверки по соблюдению санитарно-эпидемиологического законодательства в МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» расположенная по адресу г.Элиста, ул.Леваневского, 18, акт проверки от 10.02.14г.

Выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия,

создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, а именно:

- в нарушение ст.35 № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» не в полном объеме выполняется Постановление Правительства РФ № 825 от 15.07.1999г «Об утверждении перечня работ, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок» так отсутствуют данные о проведении профилактических прививок у 3-х сотрудников, незаконченная вакцинация либо отсутствуют данные о вакцинации против гепатита В у 3-х чел., нет данных о вакцинации против дифтерии у 2-х чел, нет данных о вакцинации против кори у 3-х чел.
- в нарушение п. 3.9. СанПиН 2.4.4.1251-03 в санузлах кабины не оборудованы легкими дверками;

- в нарушение п. 4.4. СанПиН 2.4.4.1251-03 учебные помещения для занятий ИЗО, скульптурой, санузлы не обеспечены горячим водоснабжением;

- в нарушение п. 6.4. СанПиН 2.4.4.1251-03 оконные проемы в кабинетах оборудованы тканевыми шторами темных тонов, тюлями.

В связи с вышеизложенным требую:

1. Иметь данные о проведении проф.прививок 3-м сотрудникам, обеспечить проф.прививками против гепатита В 3-х чел., против дифтерии 2-х чел., против кори 3-х чел. - срок до 03.03.2014г.

2. В санузлах в кабинах оборудовать легкие дверки- срок до 01.09.2014г.

3. Учебные помещения для занятий ИЗО, скульптурой, санузлы обеспечить горячим водоснабжением- срок до 01.10.2014г.

4. Светопроемы учебных помещений оборудовать регулируемыми солнцезащитными устройствами типа жалюзи, тканевыми шторами светлых тонов- срок до 01.10.2014г.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на:

Директора МБОУ ДОД «Детская школа искусств №1» Летуеву Ларису Борисовну

О выполнении настоящего предписания сообщить в письменной форме в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РК в Ики-Бурульском районе и г. Элиста, по адресу: г. Элиста, ул. Горького, 9, **в срок до 03.03.14г., до 01.09. 14г, 01.10.14г.**

Предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня вручения или получения предписания в Управление Роспотребнадзора по Республике Калмыкия либо в городской суд.

В случае невыполнения в установленный срок предписания об устранении нарушений вы будете привлечены к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Начальник отдела **А. Французов**