Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия
(наименование территориального органа МЧС России специального управления)
358 003, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 349 т. (84722) 6-24-43 ф. (84722) 6-24-37
E-mail: gu_mchs@mail.ru
(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Элиста
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
(наименование органа государственного пожарного надзора)
358 000, Республика Калмыкия, г. Элиста, ул. Чкалова, 21 «А», тел. (84722) 4-20-90,
E-mail: ond.elista@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 110/3

Вручается: 1) Юридическому лицу – Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»

2) Должностному лицу – Директору муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств № 1»

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного государственного инспектора по пожарному надзору Коробейникова С.А. № 110 от «29» ноября 2021 года в период с 14 ч. 00 мин. «14» декабря 2021 г. по 16 ч. 00 мин. «14» декабря 2021 г. старшим дознавателем ОНД и ПР по г. Элиста старшим лейтенантом внутренней службы Санзыровым Надвидом Андреевичем проведена плановая выездная проверка в ходе которой присутствовал представитель контролируемого лица директор МБУ ДО «Детский школа искусств № 1» Цеденова Герлтя Сергеевна

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (контрольное (надзорное) мероприятие) (должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надворном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" необходимо устранить:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушений требований ПБ	Отметка о выполнении
1	Количество и расположение датчиков автоматической пожарной сигнализации в помещениях объекта защиты не соответствуют установленным требованиям	(ст. 54 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 14.3 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)	11.07.2022	
2	На объекте защиты отсутствует техническая документация на системы противопожарной защиты	(п. 54 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	11.07.2022	
3	Эвакуационный выход на первом этаже ведущий непосредственно наружу не оборудован знаком «Эвакуационный выход» в соответствии с установленными требованиями	(ст. 89 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г.)	11.07.2022	

4	Устройства для самозакрывания дверей ведущих на лестничный марш не соответствуют установленным требованиям	(п. 29 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	11.07.2022	
5	Двери эвакуационных выходов ведущих на лестничные марши открываются с усилиями	(ст. 89 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 4.2.7. СП 1.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы)	11.07.2022	
6	Ручные пожарные извешатели на объекте защиты расположены на расстоянии выше 1,6 м. от уровня пола	(ст. 83 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г. п. 13.13.1 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования)	11.07.2022	
7	На объекте защиты отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения от опасных факторов пожара	(п. 30 Постановления Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации»)	11.07.2022	
8	На объекте защиты установлена система оповещения эвакуации людей при пожаре 2-го типа, вместо установленного требованиями нормативных документов типа оповещения № 3 обеспечивающее речевое оповещение людей при пожаре	(ст. 84 Федерального закона № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г., п. 7, таблица 1,2 СП 3.13130 Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности)	11.07.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Старший дознаватель ОНД и ПР по г. Элиста
УНД и ПР ГУ МЧС России по Республике Калмыкия
старший лейтенант внутренней службы
Санзыров Надвид Андреевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора) (подпись)

«14» 12 2021 г.

Предписание для исполнения получил (а):

Директор МБУ ДО «Детская школа искусств № 2» Цуденова Б.С.

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя)) (подпись)

« » 2021 г.